

ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци
назив на институцијата

ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ

ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ

С О Д Р Ж И Н А

- 1. Потсетник за употребата на Планот за заштита и спасување од пожари**
- 2. Превентивни мерки за заштита и спасување од пожари**
- 3. Оперативни мерки за заштита и спасување од пожари**
(Стандардна оперативна процедура)
- 4. Преглед на потенцијалните зони на пожар**
- 5. Преглед на единици и други сили и поединци за заштита од пожар**
- 6. Преглед на формациски и прирачни средства за гаснење на пожар**
- 7. План (шема) за ЗС од пожари со постапка на поединци во случај на пожар**

1.Потсетник за употреба на Планот за ЗС од пожари

Планот за ЗС од пожари при ООУ „Страшо Пинџур“ Кавадарци е наменет за ефикасно превентивно и оперативно дејствување во заштита и спасување од пожари. Планот е изработен врз реални факти и показатели. Податоците во Планот треба да се ажурираат континуирано, најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто односно веднаш.

Планот се изработува врз основа на Член 8 од Законот за Управување со кризи (Сл.весник на РМ бр.29/2005 и 36/2011) Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 81/11) а согласно истиот и Методологијата за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Сл. весник на РМ бр. 76/06) како и Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр. 92/07).

Планот се чува во просторија и на место достапно до лицата овластени за негова употреба, така да во случај на потреба може веднаш да се пристапи кон негово активирање и спроведување, односно во просторијата на изработувачот, кој е одговорно лице за негово чување, а во негово отсуство другите вработени.

Во нормални околности со Планот ракува лицето задолжено за заштита и спасување односно безбедност и здравје при работа.

Податоците од променлив карактер (имиња, количини, средства и друго) кои се внесуваат во прегледите и табелите може да се внесуваат и со молив.

2. Превентивни мерки за заштита и спасување од пожари

2.1 Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа.

Се преземаат следниве активности:

а. Ажурирање и дополнување на планските документи.

б. Набавка, контрола, одржување и сервисирање на МТС и опрема за гасење и заштита од пожари

в. Придржување кон законските одредби кои ја регулираат областа за заштита и спасување од пожари пред се:

- Законот за заштита и спасување од пожари дел за ППЗ

- Подзаконски акти кои произлегуваат од овој закон а се однесуваат на ПП апаратите, хидрантите и другата ПП опрема и средства за гасење на пожари, односно уредите и инсталациите за заштита од пожари,

- Закон за безбедност и здравје при работа

г. Соодветна обука на вработените за заштита од пожари (по 1 на 20 лица)

д. Истакнување на видливи места на знаци и натписи за:

- предупредување за можни опасности

- постапка во случај на опасност

ѓ. Редовна контрола на поставеноста и исправноста на ПП апаратите од страна на задолжен вработен

е. Редовно сервисирање и проверка на исправноста на ПП апаратите од страна на овластено правно лице

ж. Редовно одржување, сервисирање и испитување на уредите и инсталациите за откривање и гасење на пожари – кај овластено правно лице.

з. Проверка на исправност, комплетност и притисок кај хидранти.

s. Редовна дератизација на просториите каде глодари можат да дојдат во допир со кабли со струја.

Наведените и други потребни активности се вршат согласно План-распоред за одржување, контрола, испитување и сервисирање на опрема и инсталации.

Извршител: Лице задолжено за безбедност и здравје при работата, односно или за заштита и спасување кое треба да биде обучено-оспособено од областа на противпожарната заштита во овластена институција.

2.2. Уредување на површините и објектите во функција на заштита и спасување

При изработка на проекти и при изградба и реконструкција на објекти мерките за ЗП се применети врз основа на нормативите и стандардите за системот за заштита и спасување и стандардите и нормативите за уредување на просторот

- а) Обезбедување противпожарни пречки
- б) Вградување на потребна громобранска инсталација
- в) Вградување на потребна инсталација за заземјување
- г) Запознавање на нормативи при вградување на резервоари и инсталации со запаливи течности и гасови
- д) Запознавање на нормативи при вградување на електрична инсталација
- ѓ) Вградување на уреди и инсталации за откривање и гасење пожари

2.3 Воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување од пожари

- а) Одредување едно или повеќе стручни лица за безбедност, согласно Законот за безбедност и здравје при работа
- б) Одредување доволен број оспособени лица од редот на вработените кои ќе можат ефикасно да реагираат во случај на појава на пожар.
- в) Одредување начин на тревожење и известување на вработените.
- г) Поставување табли-натписи со известување за начинот за тревожење и предвидената постапка за во случај на пожар се поставуваат на следниве места:
 - заедно со таблите за евакуација

Извршител: Одговорен за безбедност и здравје при работа

3. Оперативни мерки за заштита од пожари (Стандардна оперативна процедура)

3.1. Активности и мерки во случај на непосредна опасност

- а) Прибирање податоци за можната опасност и засилено набљудување на објектите и површините
- б) Ажурирање и доградување на планските документи
- в) По потреба обезбедување дополнителни материјални ресурси
- г) Проверка на исправноста на алармите за тревожење
- д) Проверка на исправноста на опремата, средствата и инсталациите за заштита од пожари.

3.2. Активности и мерки за време на траење на опасноста-пожарот

- а) Навремено тревожење на вработените – долго испрекинато звонење
 - б) Вработените кои ќе се затечат на местото на пожарот веднаш пристапуваат кон гасење на пожарот со ПП апарати, хидранти и други формациски и прирачни средства (песок, земја, кебиња...)
 - в) Прекинување на доводот на струја (главна склопка, трафостаница)
- Извршител: Тодор Кишевски

- г) Повикување на територијалната противпожарна единица (тел. 193,122)
 - д) Евакуација на вработените и другите присутни, корисници на услуги и други) до безбедно место.
- Се врши согласно Планот за евакуација
- ѓ) Разместување и евакуирање на материјални добра кои можат да бидат загрозувани со ширење на пожарот, согласно План за евакуација .
 - е) Укажување прва медицинска помош на повредени, изгорени и затруени со чад и преземање натамошна постапка за нивно згрижување во здравствени установи

Извршители : вработени

Сите вработени кои можат да
помогнат во пренесување на
повредените
Возила: Противпожарна единица-

- ж) Обезбедување дотур на вода
- Дотур на вода за гасење ќе се врши преку хидранти и водоводна инсталација
- Извршители: вработени

Возила: Противпожарна единица

- з) Отстранување на леснозапаливи предмети и материјали
- с) Доставување известување до Центар за управување со кризи за настанот, последиците и преземените мерки /тел.195/

3.3. Мерки за отстранување на последиците

- а) Санација на објектите и површините зафатени од пожар
- б) Анализа на спроведувањето на евакуацијата

Извршители: Раководен персонал
Рок :4 часа по завршување на
активноста

в) Доставување извештај за спроведување на евакуацијата до Подрачно одделение за заштита и спасување.

Извршители: Раководен персонал
Рок: 2 дена по завршување на
активноста

г) Процена на штетите и последиците од пожарот и доставување на извештај за утврдената штета до комисијата што ја формира Владата на РМ

Извршител: Комисија формирана од
Училишен одбор

Почеток на активноста: Веднаш
Рок за завршување: 60 дена

д) Доставување на извештај за утврдената штета од Комисија што ја формира Владата на РМ.
Извршител: Комисија, Директор
Рок: 30 дена

4. Преглед на потенцијалните објекти, постројки и апарати за предизвикување на пожар

Рб.	Локација	Вид на запалив материјал , постројки или предмети кои можат да предизвикаат пожар	Забелешка
1.	Сите простории	Неисправна електрична инсталција	
2.	Сите простории	Грејни тела	
3.	Помошна просторија	Електрична печка	
4.	Сите простории	Временски непогоди – Гром	
5.	Сите простории	Човечко невнимание	
6.			
7.			